

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ Плотицкой СШ
И.В. Егорова
2020г.



**График
проветривания учебных кабинетов,
помещений дошкольной группы**

СанПиН 2.4.2.2821-10

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму.

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура $t_{\text{с}}$	Длительность проветривания помещения (мин)	
	В малые перемены	В большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4-10	15-20
От +5 до 0	3-7	20
От 0 до -5	2-5	15-20
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10

График проветривания: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

1. 8.00 – 8.05 - сквозное проветривание
2. 9.10 – 9.15 - проветривание
3. 10.00 – 10.05 - проветривание
4. 11.00 – 11.05 - проветривание
5. 11.50 – 12.00- проветривание
6. 12.50 -13.00- проветривание
7. 14.40 – 14.50 – сквозное проветривание